



УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением

Инспекции ГСНРТ

от «17» февраля 2017 г.

№ 23/Р

Номер дела 12-11-2015/0095  
Экземпляр № 1

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА  
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ  
И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

г. Казань

(место составления)

«17» февраля 2017 г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано: Открытому акционерному обществу «Завод железобетонных изделий №3», ИНН 1660004290, ОГРН 1021603620610, 420073, г. Казань, ул. Г. Седова, д.2.

и подтверждает, что объект капитального строительства: «20-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и пристраиваемой подземной автостоянкой».  
Конструктивная схема здания – жесткая, монолитный железобетонный каркас.  
Фундамент – свайный с монолитным железобетонным ростверком. Наружные стены – кирпичные с утеплением и устройством системы навесного вентилируемого фасада с 6 этажа. Перекрытия, покрытие, лестничные клетки – монолитные железобетонные. Крыша, кровля – плоская рулонная с внутренним организованным водостоком. Окна – профиль ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, витражи – алюминиевый профиль с одинарным остеклением. Двери наружные – металлические, утепленные. Инженерно – техническое обеспечение: электроснабжение, теплоснабжение, холодное водоснабжение – централизованное, горячее водоснабжение – децентрализованное. Вентиляция – приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.

Расчетный удельный расход тепла на отопление здания – 62,4 Вт/м².

Расчетная мощность потребления электроэнергии – 240 кВт.

Расчетный расход холодной воды – 190,59 м³/сут.

Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды: при централизованном электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении – оснащены.

Оснащенность квартир приборами учета электрической энергии, тепла, воды – оснащены.

Класс энергетической эффективности жилого дома – высокий «В».



расположенный по адресу: Казань, Советский район, ул. Гвардейская, 59а.

Разрешение на строительство: № 16-RU16301000-66-2015 от 04.06.2015 сроком действия до 28.02.2017, выданное Исполнительным комитетом муниципального образования города Казани.

Заключение экспертизы проектной документации положительное заключение негосударственной экспертизы от 27.05.2015 №16-1-4-0047-15 ООО «Центр независимых экспертиз».

Начало строительства

июнь 2015 г.

(дата начала работ)

Окончание строительства

февраль 2017 г.

(дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям: технических регламентов и утвержденной проектной документации.

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ является:

Акт проверки законченного строительством объекта капитального строительства от 10.02.2017 № 12-19/0135.

Руководитель  
Регионального органа



15.02.2017. Э.В. Нигматуллин  
(подпись)

Консультант  
Регионального органа

15.02.2017 М.М. Галимуллин  
(подпись)

Консультант  
Регионального органа

15.02.17 Д.А. Вальщиков  
(подпись)

Консультант  
Регионального органа

15.02.2017 А.В. Третьяков  
(подпись)

Консультант  
Регионального органа

15.02.2017 Р.М. Мингазов  
(подпись)

Консультант  
Регионального органа

15.02.2017 К.В. Козырев  
(подпись)

Старший специалист  
Регионального органа

15.02.2017 И.Х. Сафин  
(подпись)

Старший специалист  
Регионального органа

15.02.2017 В.Х. Кабиров  
(подпись)

Старший специалист  
Регионального органа

15.02.17. Е.Н. Ершов  
(подпись)

Экземпляр заключения получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)